

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, г. Таганрог
(место составления акта)

« 12 » февраля 20 16 г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 270001

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4, ул. Ленина, 212/2, ул. Спортивная, 2 б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от «12» января 2016г. № 27001 выданного начальником отдела- главным государственным санитарным врачом по г. Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому районам Территориального отдела в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах Сергеем Анатольевичем Мусиенко (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13" (Государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 13") ИНН 6154065344

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ 21 ”	01	20 16	г. с	10	час. 30	мин. до	12	час. 30	мин.	Продолжительность	2ч.
“ 21 ”	01	20 16	г. с	14	час. 30	мин. до	16	час. 30	мин.	Продолжительность	2ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) директор С.В. Гундарев 21.01.2016г. 10ч 15м. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Будылка Ольга Павловна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах (руководитель группы), Березнякова Ирина Александровна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, Епихина Татьяна Ивановна – помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге», Иваников Иван Михайлович – эксперт-врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге», «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 28.05.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор С.В.Гундарев зам. директора по АХР Лютинский Д.Е.; заведующая структурным подразделением Кудрина А.В., заведующая структурным подразделением Дикая Е.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 12.02.2016г. в 16ч – ГБУДОРО "СДЮШОР № 13" (Государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 13") Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4: ул.Ленина, 214-2, ул. Спортивная, 2 б

- несвоевременно проводится устранение текущих дефектов отделки производственных помещений лаборатории в закрытом бассейне «Дельфин» (3-й этаж), потолок лестничного пролета со следами затеков, трещины, что не позволяет проводить в полном объеме влажную уборку и профилактические дезинсекционные мероприятия (покрытие пола пришло в негодность, местами проваливается, нарушена целостность линолеумного покрытия), что является нарушением п.3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих. ответственность несет зам. директора по АХР Лютинский Д.Е.

- отсутствуют оборудованные площадки размещения контейнеров сбора ТБО за зданием открытого бассейна «Дельфин» по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4 металлические контейнера установлены на земле, и на территории Дворца спорта по адресу г. Таганрог, ул. Спортивная, 26, что является нарушением п.3.ст.10, абз.1-2 п.11 Федерального Закона №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», п.2.2.3 СанПиН 42-12890-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» - ответственность несет зам. директора по ХЧ Лютинский Д.Е.

- Не соблюдается периодичность и полнота прохождения периодических медицинских осмотров персоналом, что подтверждается экспертным заключением №23.02.01-30/25 от 28.01.2016г. (экспертизы личных медицинских книжек сотрудников) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Таганроге», в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы 111 личных медицинских книжек сотрудников государственного бюджетного учреждения «СДЮШОР № 13», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212/4, установлено, что сотрудниками в количестве 4 человек не в полном объеме и не своевременно пройдены медицинские осмотры, 10 человек - обследования, 17 человек -профилактическую вакцинацию, 13 человек - гигиеническую подготовку с аттестацией, что является нарушением ст.34,35,36 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального Закона от 18.09.98 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», п.3.12.1 СанПиН 2.1.2.1188-03", "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.», зам. директора по ХЧ Лютинский Д.Е..

- исследованная проба питьевой воды из крана в медицинском кабинете по микробиологическим показателям (ОМЧ) не соответствует нормативным требованиям, при нормируемом не более 50, фактически 117 (протокол лабораторных испытаний №201-Б от 26.01.2016г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Таганроге»), что является нарушением п.3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ответственность несет заведующая структурным подразделением Кудрина А.В.

- не организована централизованная стирка санитарной и спец.одежды персонала., что подтверждается отсутствием договора и актов выполненных работ, что является нарушением ст.25 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.18 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" ответственность несет зам. директора по ХЧ Лютинский Д.Е.


-с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протоколы лабораторных испытаний №№ 201-Б, 208-Б от 26.01.2016г. Акты отбора проб №№ 23.02.01-55/ 75,78 от 21.01.2016г., Акты отбора проб №№ 23.02.01-55/ 76,77 от 21.01.2016г., Протоколы лабораторных испытаний №№ 205-Б, 206-Б от 25.01.2016г., №№ 204-Б, 207-Б от 26.01.2016г., №№ 202 -Б, 203-Б от 28.01.2016г., акты замеров физ.факторов №19,20,21 от 21.01.2016г. протоколы лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений № 222-6, 223-6, 224-6 от 26.01.2016 акт отбора № 23.04-55/5 от 25.01.2016 г. (закрытый бассейн), экспертное заключение №23.02.01-30/25 от 28.01.2016г. (экспертизы личных медицинских книжек сотрудников), предписание должностного лица №45 от 12.02.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Гундарев Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” февраля 20 16


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)